



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: abakan@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

662610, Красноярский край,
г. Минусинск, проезд
Сафьяновых, 10
(место составления акта)

18 сентября 2018г.

(дата составления)

14-00 час.

(время составления)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 18/0213/2698/2018**

По адресу/адресам: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, проезд Сафьяновых, 10
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 07.08.2018 №2698-р/кр

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23 «Улыбка» комбинированного вида» (МАДОУ «Детский сад №23»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

С 09 ч. 00 мин. 11 сентября по 14 ч. 00 мин. 18 сентября 2018 г.

(заполняется в случае проведения проверки юридического лица/индивидуального предпринимателя по юридическому адресу или месту фактического осуществления деятельности)

Продолжительность проверки: 6 рабочих дней / 25 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Енисейским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)

Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» *М.И.И. С.А. Тиунова* 13 августа 2018 г., 14ч. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

2

В начале проверки с распоряжением о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки, лицом непосредственно участвующим в проверке)
Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» *Ильин* С.А.Тиунова 11 сентября 2018г, 09ч. 00 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____ Не требуется _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуков Олег Султанович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Заведующий МАДОУ «Детский сад № 23» Тиунова Светлана Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)

Сведения о проверяемой организации

Адрес юридического лица: 662610, Красноярский край, г.Минусинск, проезд Сафьяновых,10
Местонахождение, почтовый адрес объекта: 662610, Красноярский край, г.Минусинск, проезд Сафьяновых,10

Реквизиты:

ИНН 2455017241 , ОГРН 1022401537290, КПП 242201001, УФК по Красноярскому краю (МАДОУ «Детский сад №23» Л/С 30196Щ61540) Р/С 40701810304071000513 Отделение Красноярск г.Красноярск, Л/С 30196Щ61540 БИК 040407001, ОКАТО 04323423000, ОКТМО 04723000, ОКОГУ 49007, ОКФС 14, ОКОПФ 72, ОКВЭД 85.11, 88.91.

Руководитель учреждения: Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна, действует на основании Устава учреждения утверждённого постановлением Администрации города Минусинска от 24.12.2015 №АГ-2479-п, приказа о переводе работника на другую должность от 13.08.2009г. №46.

Телефон: 8(39132)4-20-91, E-mail: ds23@uo-minusinsk.ru

Согласно Устава учреждения, утверждённого постановлением Администрации города Минусинска от 23.11.2015 №АГ-2196-п, основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Учреждение эксплуатирует здание по адресу : 662610, Красноярский край, г.Минусинск, проезд Сафьяновых,10 и связанных с ним и расположенных в нём электрических, тепловых сетей, сетей водоснабжения, канализации и электрооборудования на праве оперативного управления . Количество работников учреждения - 67 человек. Количество воспитанников- 228 человек. Осуществляется потребление энергоресурсов. Работает: электродвигатели, освещение, пищевое оборудование, прачечное оборудование, бытовые приборы, оргтехника : компьютеры и др. приборы.

Краткая характеристика установленного оборудования

1) Заявленная установленная мощность электрооборудования – 93,6 кВт (в том числе силовая нагрузка 72,6 кВт, освещение 21 кВт).Электроснабжение здания детского сада - осуществляется от ТП-10/0.4кВ №17-2 (2х400кВА) с РУ-0,4кВ , принадлежащих ЗАО «Горэлектросеть». Далее по двум КЛ-0,4кВ марки ААБ (3х70+1х50) длиной 0,16км и АНРГ (3х95+1х35)-резерв длиной 0,16км до ВРУ-0,4кВ электрощитовой здания МАДОУ «Детский сад №23». Вводные кабельные линии 0,4кВ от ТП-10/0.4кВ №5-34, само ВРУ-0,4кВ в здании детского сада, внутренние силовые и осветительные сети, приборы учёта электроэнергии находятся на балансовой принадлежности и в эксплуатационной ответственности МАДОУ «Детский сад №23».

Схема электроснабжения учреждения соответствует II категории надёжности электроснабжения. Учреждением заключён контракт энергоснабжения с ММО ПАО «Красноярскэнергосбыт» №10385 от 09.08.2018г.

2) Теплоснабжение осуществляется от магистральных сетей теплоснабжения г. Минусинска от тепловой камеры ТК4-5-1 по договору на теплоснабжение с ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» №10039 от 09.01.2007. Максимальная тепловая нагрузка помещений здания -0,26324 Гкал/час.

3) Водоснабжение учреждения осуществляется от магистральных сетей холодного водоснабжения МУП г.Минусинска «Горводоканал». Учреждением заключён контракт с МУП г.Минусинска «Горводоканал» на отпуск питьевой воды и приём сточных вод № 1334 от 11.01.2018г.

4) Обслуживание электрических сетей и электрооборудования, тепловых сетей ведется персоналом учреждения самостоятельно.

Ответственным за электрохозяйство, теплохозяйство в МАДОУ «Детский сад №23», согласно приказа от 20.07.2018 №37, приказа от 20.07.2018 №35, назначена заместитель заведующего по АХР Донченко Татьяна Александровна, прошедшая проверку знаний на 4 группу допуска по электробезопасности в комиссии Енисейского управления Ростехнадзора 23.05.2018. Лицом замещающим на период длительного отсутствия назначена заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна, прошедшая проверку знаний на 4 группу допуска по электробезопасности в комиссии Енисейского управления Ростехнадзора 23.05.2018.

Ответственным за соблюдение требований энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно приказа от 20.07.2018 №36, назначена заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Донченко Татьяна Александровна, прошедшая обучение по программе «Практические вопросы реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в Томском государственном университете 17.10.2014, удостоверение 70 АБ 004794 рег. №29.175-1168-14.

5) Сведения о зданиях:

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта, вид права владения, собственник объекта, площадь объекта, год ввода в эксплуатацию, адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая Энергия	Тепловая энергия	Вода
1.	2.	3.	4.
Собственник здания: Муниципальное образование город Минусинск Красноярского края Здание находится в оперативном управлении у МАДОУ «Детский сад №23» Год постройки здания-1980 г. Общая площадь здания 2046 кв.м. Адрес: 662610, Красноярский край, г.Минусинск, проезд Сафьяновых,10 Тип здания: Двухэтажное нежилое. (подземных этажей-1) Свидетельство о государственной регистрации права 24 ЕК 954484 от 21.08.2013	+/да ЦЭ 6803 ВШ ,5 А №011070079007167 гос.поверка 2кв. 2014г. Дата следующей гос.поверки 2кв. 2030г. Трансформаторы тока 200/5 №156906, №156907, 156908 Дата поверки 24.11.2018. Дата следующей гос.поверки 3кв. 2026г.	+/да Вычислитель количества теплоты ВКТ-7 № 49363, дата поверки 08.07.2015г. до 08.07.2019г.	+/да 1) Счётчик холодной воды СХВ-20 № 10439764 гос. поверка 01.04. 2014г.

6) В учреждении разработана «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на 2018-2022г.г., утверждённая 23.04.2018г. заведующим МАДОУ «Детский сад №23» С.А.Тиуновой. Планируемые финансовые затраты на энергосберегающие мероприятия – 730,1 тыс.рублей. Планируемый экономический эффект от

внедрения мероприятий по программе – 730,1⁴ тыс. рублей.

7) Представлен энергетический паспорт № ЭП-820-2012-1 выполненный в декабре 2012 года Обществом с ограниченной ответственностью «Аквасервис», являющегося членом Саморегулируемой организации «Некоммерческое партнёрство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит». Свидетельство о членстве в СРО № Э-003-2011-2455014226-1.

8) Представлен технический отчёт по результатам испытаний и измерений электросетей и электрооборудования №5 от 07.06.2018г., выполненный электротехнической лабораторией ООО «Минусинскэлектромонтаж», свидетельство о регистрации в Енисейском управлении Ростехнадзора №545 от 16.03.2016г.

9) Динамика объема потребления энергоресурсов:

Электроэнергия, тыс. кВт-ч :

2015 г.	2016 г.	2017 г.
78,041	72,633	69,370

Тепловая энергия, гКал

2015 г.	2016 г.	2017 г.
480,731	526,114	503,781

Горячее водоснабжение, куб.м.

2015 г.	2016 г.	2017 г.
825,864	763,029	621,796

Холодное водоснабжение, куб.м.

2015 г.	2016 г.	2017 г.
2160,0	2240,0	2180,0

10) Нарушения технического состояния и организации безопасной эксплуатации

энергоустановок :

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушения
	<i>Техническая документация</i>		
1.	Отсутствует утверждённая руководителем учреждения подробная однолинейная схема электроснабжения (с указанием на схеме всех РЩ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ параметров линий, коммутационных аппаратов, мощности электроприёмников).	п.1.8.1, п.1.8.2, п.1.5.18 ПТЭЭП	Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна
2.	Отсутствует схема заземления с привязкой к зданию детского сада. Не заведен паспорт на заземляющее устройство здания детского сада.	п.1.8.2, п.2.7.15 ПТЭЭП	Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна

3.	Не представлена информация подтверждающая проверку знаний на группу допуска по электробезопасности ремонтным персоналом учреждения (электрик).	п.1.2.1, 1.4.5.3 ПТЭЭП	Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна
4.	Программа проведения противоаварийных тренировок и противопожарных тренировок (при нарушении нормальной работы энергооборудования), не составлена. Противоаварийные тренировки с электротехническим персоналом учреждения не проводятся.	п.1.4.5.2, п.1.4.15 ПТЭЭП	Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна
	<i>Организация эксплуатации электрооборудования</i>		
5.	<u>Электрощитовая ВРУ-0,4кВ 1й этаж</u> : Отсутствует шкаф (стеллаж) для хранения средств защиты. На внутренней стороне двери РУ-0,4кВ отсутствует однолинейная схема присоединений.	п. 2.2.20 ПТЭЭП, п.1.2.1, п.1.3.3 ИПиИСЗ	Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна
6.	<u>Электрощитовая ВРУ-0,4кВ 1й этаж</u> : Отсутствует необходимый запас калиброванных предохранителей на каждый параметр тока. Помещение не укомплектовано аптечкой первой помощи.	п. 2.2.16, п.2.2.21 ПТЭЭП	Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна
7.	<u>Электрощитовая РУ-0,4кВ 1й этаж</u> : конструкция входной двери (деревянная) не обеспечивает предел огнестойкости не менее 0,75 час. Требуется замена двери на металлическую.	п.7.1.28 ПУЭ (7е изд.)	Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна

8.	<p><u>Электрощитовая ВРУ-0,4кВ подвал</u> : конструкция входной двери (деревянная) не обеспечивает предел огнестойкости не менее 0,75 час. Требуется замена двери на металлическую. Пол не имеет окраски предотвращающей образование цементной пыли. Оборудование РУ не очищено от пыли.</p>	<p>п.7.1.28 ПУЭ (7е изд.) п.2.2.10, п.2.2.17 ПТЭЭП</p>	<p>Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна</p>
9.	<p><u>Электрощитовая ВРУ-0,4кВ подвал</u> : Рукоятка управления вводным рубильником (ввод №1, ввод №2) находится в неисправном состоянии. Силовые линии 0,4кВ вводного рубильника не защищены электротехническом лотке (проложены открыто по полу помещения).</p>	<p>п.1.2.20, 2.3.15 ПУЭ (7е изд.)</p>	<p>Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна</p>
10.	<p><u>Пищевые блоки</u>: у коммутационных аппаратов отсутствуют надписи управляемого оборудования, на корпусах отсутствуют знаки электробезопасности.</p>	<p>п.2.5.3 п. 2.2.20 ПТЭЭП</p>	<p>Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна</p>
11.	<p>На розеточные сети питающие водогрейные баки в группах для пребывания детей - не установлено УЗО (устройство защитного отключения) , осуществляющее защиту от поражения электрическим током.</p>	<p>п.7.1.76, п.7.1.82. ПУЭ (7е изд.)</p>	<p>Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна</p>
12.	<p><u>Этажные щиты освещения учреждения</u> : На внутренней стороне дверей отсутствуют однолинейные схемы присоединений.</p>	<p>п. 2.12.5 ПТЭЭП</p>	<p>Заведующий МАДОУ «Детский сад №23» Тиунова Светлана Алексеевна</p>

Нормативная документация


1. Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» . Принят Государственной Думой 11.11.2009. Одобрен Советом Федерации 18.11.2009.
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003г.№6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г., введены в действие с 01.07.2003г.
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7е изд. Утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002г. №204, введены в действие с 01.01.2003г.
4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭУ). Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н.
5. Инструкция по применению и испытанию средств защиты , используемых в электроустановках (ИПиИСЗ). Утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261.

Результаты проверки:


По результатам проверки установлено что юридическим лицом - Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №23 «Улыбка» комбинированного вида» (МАДОУ «Детский сад №23») проведено обязательное энергетическое обследование в установленные сроки в соответствии с №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выполняются мероприятия по энергосбережению в соответствии с принятой программой. Выявлены нарушения технического состояния и организации безопасной эксплуатации электроустановок.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки).


Сибуков О.С.
(подпись проверяющего)


Тиунова С.А.
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Главный государственный инспектор отдела
энергонадзора по Республике Хакасия
Енисейского управления Ростехнадзора



При проверке присутствовала
Заведующий МАДОУ «Детский сад №23»


Тиунова С.А.
подпись

С актом проверки ознакомлена, копию акта
получила:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №23»


Тиунова С.А.
18.09.2018
дата, подпись

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, реквизиты доверенности)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.