

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Минусинску и Минусинскому району

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond_minus@mail.ru

Предписание № 88/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара


муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №23 «Улыбка» комбинированного вида» (далее МАДОУ «Детский сад №23 «Улыбка»)
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Р.М. Сакович от 12 октября 2020 № 88, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 16 октября 2020 года, с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 19 октября 2020 года, с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 22 октября 2020 года, с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 28 октября 2020 года, с 14 часов 00 мин. до 17 час. 00 мин. 29 октября 2020 года, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Дорошенко Александром Викторовичем, здания и помещений, документов МАДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, пр. Сафьяновых, д.10.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
88/1/1	Не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений и овощехранилища, расположенного на территории детского сада.	п.20 (ППР РФ) Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	14.12.2020
88/1/2	Электросветильники эксплуатируются без плафонов	п. 42 ППР в РФ Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники	14.12.2020

	предусмотренных конструкцией светильника (уличное освещение)	бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	
88/1/3	Под лестничным маршем ведущем к эвакуационному выходу с первого этажа хранятся в шкафу личные вещи работников детского сада	п.23 п.п. к) (ППР РФ) На объектах защиты запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	14.12.2020
88/1/4	В помещении гладильной МАДОУ «Детский сад №23 «Улыбка», на первом этаже установлена ламинированная дверь	п.2, ч.1, ст.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. п.5.4.20. СП 2.13130.2020 Требования к ограждающим конструкциям складских помещений, кладовых для хранения белья, кладовых горючих материалов, гладильных, мастерских, помещений для монтажа станковых и объемных декораций, камер пылеудаления, помещений лебедок противопожарного занавеса, аккумуляторных, трансформаторных подстанций, электрощитовых и других пожароопасных помещений необходимо предусматривать в соответствии с СП 4.13130, для вентиляционных камер – в соответствии с СП 7.13130.	01.11.2021
88/1/5	В здании МАДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» приемно-контрольный прибор пожарной автоматики установлен в помещении электрощитовой, помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала расположено на проходной.	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим	01.11.2021

		круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.	
88/1/6	В здании МАДОУ «Детский сад №23 «Улыбка» отсутствует исполнительная документация на установку и систему противопожарной защиты объекта.	п. 61 (ППР в РФ) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	01.11.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)
2.	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 5.13130.2009
3.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.	Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. СП 2.13130.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска

и Минусинского района по пожарному надзору Дорошенко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«29» октября 2020 год



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

И.О. заведующего МАДОУ «Детский сад №23 «Улыбка»

Севостьянова Ирина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

«29» октября 2020 год

Ирина Севостьянова

(подпись)